



SETTORE SISMICA

SEDE di FIRENZE

Prot. n. -----

Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del**numero**

Oggetto: FI/MP Parere- **PAU ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di realizzazione della Linea Tramviaria 4.2 – Tratta le Piagge-Campi Bisenzio ed opere connesse”, ubicata nei Comuni di Firenze e Campi Bisenzio (FI). Proponente: Comune di Firenze - Direzione Sistema Tramviario Metropolitano. Richiesta pareri e contributi istruttori su documentazione integrativa e convocazione della seconda riunione della Conferenza dei Servizi.**

A: REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Infrastrutture per la Mobilità Sostenibile
alla c.a. della Dirigente: Ing. Marianna Bigiarini

In riferimento alla Vs. nota vs. prot. n. 0618901 del 27/11/2024 relativa all'oggetto, si fa presente che questo Settore ha già inviato via pec al Comune di Campi Bisenzio il parere di competenza in data 11/09/2024.

In tale parere, che alleghiamo in copia, abbiamo evidenziato che il franco idraulico di sicurezza dei ponti in progetto dovrà rispondere a quanto previsto al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e relativa Circolare 2019.

Rispetto a tale prescrizione non abbiamo avuto riscontro e pertanto siamo a confermare tale richiesta.

Restano valide anche le altre specifiche normative e di deposito del progetto esecutivo contenute nel precedente parere.

Il titolare EQ Sede di Firenze
Arch. Marco Prucher

Il Dirigente responsabile
Ing. Luca Gori